

11.12.2017

PETE®-savupiipputuotteet
Lindfors Finland Oy
Lampelantie 58
61850 Kauhajoki

PETE Duoflex liesituulettimen liitosputki

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tutustunut PETE Duoflex liesituulettimen liitosputken tuotekorttiin ja VTT Expert Services Oy:n lausuntoon VTT-S-01429-14.

VTT:n lausunnossa todetaan, että taipuisalle liitosputkelle on tehty testi ja kirjoitettu raportti IES/01/02/2014. Testi on tehty savupiipun hormiputken vaatimusten mukaan. Testin tulosten perusteella putki täyttää paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden osalta Rakentamismääräyskokoelman E1 - Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet - sekä E7 - Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – vaatimukset asuinhuoneistojen liesikupujen ja -tuulettimien osalta.

VTT:llä on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus ulkomaisten testiraporttien tulkitsemiseen ja soveltamiseen Suomessa käytössä oleviin määräyksiin.

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ



Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö